

4105 ANUNCIO de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa para la Electrificación de la zona alta de Taucho. Término municipal de Adeje (Tenerife).

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Electrificación de la zona alta de Taucho. Término municipal de Adeje.

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Referencia: SE-97/143.

Características principales:

- Extensión de red: línea aérea de alta tensión de 1.466 metros + 101 metros subterránea, tensión de suministro: 20 KV, punto de conexión: apoyo a intercalar de línea Taucho-Tijoco de Arriba. Término municipal de Adeje.

- Centro de Transformación: potencia total de 50 KVA, relación de tensiones: 20.000/400-231 V, ubicado en Taucho. Término municipal de Adeje.

Presupuesto: 16.898.409 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1997.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 10.6.97), Alfredo Vigara Murillo.

4106 ANUNCIO de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa para la Electrificación del Barranco de Las Rosas fase III. Término municipal de Güímar (Tenerife) (Planer-97).

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Electrificación del Barranco de Las Rosas-fase III. Término municipal de Güímar (Planer-97).

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Referencia: SE-97/146.

Características principales:

- Centro de Transformación: potencia total de 250 KVA, relación de tensiones: 20.000/380-220 V, ubicado en Barranco de Las Rosas. Término municipal de Güímar.

Presupuesto: 16.919.922 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1997.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 10.6.97), Alfredo Vigara Murillo.

4107 ANUNCIO de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa para la Línea aérea de alta tensión y Centro de Transformación en Chanajiga. Término municipal de Los Realejos (Tenerife).

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Línea aérea de alta tensión y Centro de Transformación en Chanajiga. Término municipal de Los Realejos (Pelican-97).

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Referencia: SE-97/144.

Características principales:

- Extensión de red: Línea aérea de alta tensión de 1.100 metros + 40 metros subterránea, tensión de suministro: 20 kV, punto de conexión: C.T. Llanadas 2. Término municipal de Los Realejos.

- Centro de Transformación: potencia total de 160 KVA, relación de tensiones: 20.000/400-231 V, ubicado en Chanajiga. Término municipal de Los Realejos.

Presupuesto: 10.780.543 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1997.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 10.6.97), Alfredo Vigara Murillo.

4108 ANUNCIO de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa para Paso subterráneo de línea de media tensión y traslado de Centro de Transformación El Esparragal. Término municipal de Los Silos (Tenerife) (Pelican-97).

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Paso subterráneo de línea de media tensión y traslado de Centro de Transformación El Esparragal. Término municipal de Los Silos (Pelican-97).

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Referencia: SE-97/145.

Características principales:

- Extensión de red: línea de alta tensión de 610 metros, tensión de suministro: 20 KV, punto de conexión: apoyo actual derivación a C.T. Esparragal. Término municipal de Los Silos.

- Centro de transformación: potencia total de 160 KVA, relación de tensiones: 20.000/398-231 V, ubicado en Esparragal. Término municipal de Los Silos.

Presupuesto: 14.234.798 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 1997.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 10.6.97), Alfredo Vigara Murillo.

4109 ANUNCIO de 26 de noviembre de 1997, de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa para la Electrificación de Cueva del Viento-Marengo. Término municipal de Icod de los Vinos (Tenerife) (Pelican-97).

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Electrificación de Cueva del Viento-Marengo. Término municipal de Icod de los Vinos (Pelican-97).

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Referencia: SE-97/147.

Características principales:

- Extensión de red: línea de alta tensión de 670 metros + 32 metros subterránea, tensión de suministro: 20 KV, punto de conexión: apoyo nº 18 línea a C.T. Las Vistas. Término municipal de Icod de los Vinos.

- Centro de Transformación: potencia total de 160 KVA, relación de tensiones: 20.000/380-220-V, ubicado en Cueva del Viento-Marengo. Término municipal de Icod de los Vinos.

Presupuesto: 13.040.005 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples