

1) Tramos de L.S.M.T.:

TRAMO	ORIGEN	FINAL	SECCIÓN (mm ²)	LONG (m)	CIRCUITO
1	CT C-102.597 "Los Almendros"	Centro Seccionamiento Proyectoado	150 (Al)	280	SIMPLE
2	CT C-102.606 "La Cantera"	Centro Seccionamiento Proyectoado	150 (Al)	500	SIMPLE
3	CT C-102.610 "Luis Verde"	Centro Seccionamiento Proyectoado	150 (Al)	780	SIMPLE

2) Con la pretendida actuación desaparecerán los siguientes tramos de línea aérea existentes:

TRAMO	ORIGEN	FINAL	LONG (m)	APOYOS QUE DESAPARECEN
1	CT C-102.606 "La Cantera"	Apoyo A107.124	680	A107.119 - A107.120 - A107.121 - A107.122
2	CT C-102.597 "Los Almendros"	CT C-102.610 "Luis Verde"	890	A107.123 - A107.124 - A107.125 - A107.126 - A107.127 - A107.128 - A107.129 - A107.130 (8 APOYOS)

Además se incluye la instalación de un centro de seccionamiento prefabricado tipo PF-15, con configuración 3L.

El presupuesto de la instalación citada es de 135.022,96 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, sita en la planta 7ª del Edificio de Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2006.- El Director General de Industria y Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución de 21.11.01, N.R. 1.044), Juan Antonio León Robaina.

4162 Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 21 de septiembre de 2006, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Traslado con sustitución de ET 288 C-101.736 y soterramientos de redes de BT, ubicada en Avenida Polizón, calle Andrés de Urdaneta y calle Colón, en Playa de Arinaga, término municipal de Agüimes (Gran Canaria).- Expte. n° AT 06/026.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas que se citan en el expediente n° AT 06/026, denominado: Traslado con sustitución de ET 288 C-101.736 y soterramientos de redes de BT.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de Endesa Distribución Eléctrica de Canarias, S.L.U., con domicilio en Avenida José Ramírez Bethencourt, 22, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con origen en LMT existente entre C-101.719 "Muelle