

Reforma de Centros de Transformación existentes.

- CT "Guaza 2" C402674: se cambia conjunto existente por compacto de corte en SF6 a 24 kV, 630 A, 2L + P.

- CT "Urbanización Palm-Mar 1" C403095: se añade celda de línea de 24 kV, 630 A de corte en SF6 para acoplar a barras existentes.

Nuevo Centro de Seccionamiento "Los Palos".

Edificio prefabricado tipo PFU-4 Los Palos. SF6 de 24 kV, 630 A, 4L + P, a ubicar en el margen izquierdo de la carretera TF-66 en dirección a Las Galletas.

Nuevo apoyo.

A intercalar en la línea aérea de MT "CHO", quedará en alineación con apoyos A404406 y A406687. Características: Acacia C3000 18 con armado E3.

Presupuesto de ejecución material: 1.983.966,81 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación de esta Consejería, sita en Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª y formularse, por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2007.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

**4976** Dirección General de Energía.- Anuncio de 2 de noviembre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea de MT, Centro de Transformación y línea de baja tensión para edificio, ubicada en calle Sagrario, 26 (peatonal), término municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06R230.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas que se citan en el expediente nº AT 06R230, denominado: Línea de MT, Centro de Transformación y línea de baja tensión para edificio.

A los efectos previstos en el artículo 125, del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la petición de Construcciones y Reformas del Pino González, con domicilio en Camino Juan El Inglés, 52, término municipal de Tel-

de, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con origen en línea subterránea existente entre C-102.493 "El Hornillo" y C.104.006 "Sagrario", con final en CT de proyecto, con longitud total de 35 metros y sección de 1 x 150 mm<sup>2</sup> AL, ubicado en calle Sagrario, 26 (peatonal), afectando al término municipal de Telde.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado subterráneo, situado en calle Sagrario, 26 (peatonal), con capacidad de albergar transformadores de una potencia igual o inferior a 400 kVA y una relación de transformación de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 24.820,28 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2007.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

### Administración Local

#### Cabildo Insular de El Hierro

**4977** ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, por el que se somete a información pública el expediente de calificación territorial nº 13/2006, tramitado a instancia de Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., para las obras consistentes en la instalación de un grupo diésel-motor-alternador, de 1.900 Kw (grupos LD15), en Los Llanos Blancos, del término municipal de Valverde.

A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 75.3.b) del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, modificado por el Decreto 30/2007, de 5 de febrero, se somete a información pública el expediente de calificación territorial nº 13/2006, tramitado a instancia de Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., para las obras consistentes en la instalación de grupo diésel-motor-alternador, de 1.900 Kw (grupos LD15), en Los Llanos Blancos, del término municipal de Valverde.